



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Тверской области
Прокуратура
Краснохолмского района**

ул. Октябрьская, д. 7/87,
г. Красный Холм, Тверская область, 171660

Директору МБУДО «Краснохолмская
ДЮСШ»

Тюрину О.И.

30.09.2020 № 23-2020

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о соблюдении
требований пожарной безопасности

Прокуратурой Краснохолмского района во исполнение задания прокуратуры Тверской области совместно с сотрудниками ОДН И ПР по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому районам проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ»

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Согласно статье 41 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников и обеспечивают безопасность обучающихся во время пребывания в образовательной организации.

Согласно ст.2 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно статье 20 Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В нарушение п.20 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, согласно которого руководитель организации обеспечивает наличие на дверях

КХ* 010741

*Вх. ~ 18
от 05.10.2020*

Прокуратура Краснохолмского района
Тверской области
№ Прдр-20280015-109-20/-20280015

помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", двери складских помещений учреждения не оборудованы табличкой категорией хранящихся в них веществ и материалов.

В нарушение п.478 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, согласно которого руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной формы, в учреждении на момент проверки журнал учета проверок средств первичного пожаротушения представлен не был.

В нарушение подпункта «в» пункта 42 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, согласно которого запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, светильники в помещениях коридора первого этажа спортзала не оборудован, предусмотренным конструкцией рассеивателем (колпаком).

В нарушение п.35 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, согласно которого запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации, замок двери эвакуационного выхода из помещения спортзала не обеспечивает ее свободное открывание изнутри без ключа.

В нарушение п.13.3.13 «СП 5.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» утвер. Приказом МЧС России от 25.03.2009 (в ред. от 01.06.2011), согласно которого в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособность и эффективности обнаружения загорания, в помещении спортзала не оборудована защита автоматических пожарных извещателей, устройства звукового оповещения и знаков пожарной безопасности от механического воздействия.

В нарушение приложения А «СП 5.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» утвер. Приказом МЧС России от 25.03.2009 (в ред. от 01.06.2011), разделка №2 и

помещение борцовского зала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.

Вышеуказанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, пребывающих на территории образовательного учреждения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Характер допущенных нарушений обуславливает необходимость применения мер дисциплинарного взыскания к должностным лицам допустившим нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, недопущению их в дальнейшем.

2. О месте и времени рассмотрения настоящего представления уведомить прокуратуру Краснохолмского района.

3. О результатах рассмотрения представления, принятых мерах по устранению нарушений, их причин и условий, им способствующих, в течение месяца письменно уведомить прокуратуру района, рассмотрев вопрос о наложении на сотрудников, допустивших нарушения, дисциплинарных взысканий.

И.о прокурора района

советник юстиции



О.Н. Сизова