



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по Бежецкому, Краснохолмскому, Сонковскому
районам Тверской области

ул. Садовая д. 6а, г. Бежецк, Тверская область, 171980
тел. факс (48231) 2-33-86. E-mail: ogpn.beg@mail.ru

28 марта 2023 года № 24

Директору МБОУДО
«Краснохолмская ДЮСШ»
Тюрину Олегу Игоревичу

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

28.03.2023 г.

г. Бежецк
(город, село, район)

Я, начальник отделения – государственный инспектор Бежецкого, Краснохолмского, Сонковского районов Тверской области по пожарному надзору капитан внутренней службы Юрченко Виталий Витальевич

рассмотрев постановление о возбуждении производства об административном правонарушении прокурора Краснохолмского района Тверской области советника юстиции Новиковой С.Э. от 23.03.2023 года и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо – МБОУДО «Краснохолмская ДЮСШ»

Материалами установлено, что МБОУДО «Краснохолмская ДЮСШ»

не обеспечило выполнение требований пожарной безопасности

23 марта прокурором Краснохолмского района советником юстиции С.Э. Новиковой было возбуждено административное дело в отношении МБОУДО «Краснохолмская ДЮСШ» – Тюрин Олега Игоревича. Установлено, что Тюрин О.И. являясь ответственной за обеспечение пожарной безопасности на территории учреждения дополнительного образования МБОУДО «Краснохолмская ДЮСШ» нарушил Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), а именно:

- отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации (п. 23 ППР)
- огнетушители, расположенные на объекте не соответствуют требованиям установленными ППР (п. 60, приложение №1 ППР)

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения)

установленных Федеральный закон № 69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Федеральный закон №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР)

(законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 38), Кодексом РФ об административных правонарушениях ч. 1, ст. 20.4.

Причиной административного правонарушения и условием, способствовавшим его совершению, явился недостаточный контроль со стороны МБОУДО «Краснохолмская ДЮСШ». На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:


1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности на территории объекта образования МБОУДО «Краснохолмская ДЮСШ» организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.
(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)
2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник отделения ОНД и ПР - государственный инспектор
Бежецкого, Краснохолмского,
Сонковского районов Тверской области
по пожарному надзору
капитан внутренней службы

Юрченко В.В.


(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 28.03.2023 начальником почты /Тюрин О.И./